



oswielenie  
TF Premium  
YNDY 3 x 1,5



oswielenie  
TF Premium  
YNDY 3 x 1,5



ROZBUDOWA TABLIC PIĘTROWYCH

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem TF Premium YNDY 3 x 1,5, 4 x 1,5, p/r, główne ciągi na koprcie metalowym w obrębie sufitu podwieszanego
2. Stosować osprzęt w systemie ramkę wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych i szczelny
3. W korytarzach, toaletach i sali gimnastycznej zastosować sterowanie/wyłączniki w istniejących mieszkach
4. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m Stosować połączenia w puszkach instalacyjnych pogłębionych
5. Rozbudować TE dla nowych obwodów o wyłącznik różnicowo prądowy 4/30/25 i przy zwiększeniu liczby obwodów o wyłącznik nadprądowy B 16 A
6. Lampy awaryjne zasilane z TE piętrowych
7. Umieścić lampy awaryjne przy wyj P POZ, i hydrantach
8. Projektuje się montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniach poza salą gimnastyczną


Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

LUXIONA - INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
LX01	Oprawa oświetleniowa typ LX01 25W LUXIONA 19.2016.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP68 840 /L-1200
LX02	Oprawa oświetleniowa typ LX02 38W LUXIONA 19.2016.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP68 840 /L-1200
LX03	Oprawa oświetleniowa typ LX03 27W LUXIONA 19.2016.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PLX E 24 840 /L-1132MM
LX04	Oprawa oświetleniowa typ LX04 43W LUXIONA T101 X-LINE LED COMPACT 6000 PLX E 24 840 /L-1132MM
LX05	Oprawa oświetleniowa typ LX05 18W LUXIONA 19.2338.0006.33 BERKYL NEW LED COMPACT 0-2-2400 E 33 IP20/44 840
LX06	Oprawa oświetleniowa typ LX06 30W LUXIONA T101 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840
LX07	Oprawa oświetleniowa typ LX07 57W ARKUNA 8000 OPTICS-3
LX08	Oprawa oświetleniowa typ LX08 144W LUXIONA 19.2016.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 16000 MICRO-PRM KR E 34 840 /1190x220
AW1	OWA FL LED AR 1W 1NM AT
AW2	OWA FL LED RP 1W 1NM AT
AW3	OWA SU LED AR 1W 1NM AT
AW4	PRIMOS II LED SW 1NM AT S + KR
EW1	PRIMOS CLA 0140 LED 1NM AT TE
EW2	PRIMOS SGN LED 1M AT TS
EW3	PROFLIGHT SGN LED 1M AT TS

UWAGA  
przed ostatecznym zamówieniem opraw należy upewnić się co do końcowych decyzji o rodzaju sufitów/stropów w poszczególnych pomieszczeniach

OCHRONA OD PORAZEN  
- SZYBKIE WYŁĄCZANIE

 <p><b>ZUHPWALTER</b> Pracownia Projektowa</p>		<p>60-651 Poznań ul. Marcjka 10/60 tel. 602 11 58 78</p>	
<p><b>INWESTOR:</b> Miasto Poznań, Poznańska Organizacja Szkoła Muzyczna I stopnia</p>		<p><b>TEMAT OPRACOWANIA:</b> Wykonanie oświetlenia w Biurniku Szkoły Muzycznej I stopnia</p>	
<p><b>PROJEKTOWAŁ:</b> Przemysław Wahler mgr inż. Wojciech Podwojski upr. 285/76/Pw</p>		<p><b>ZEMIA RYSUNKU:</b> Rzut II piętra INSTALACJA OSWIETLENIOWA</p>	
<p><b>BRANZA:</b> ELEKTR</p>		<p><b>Nr rys.:</b> 1-100</p>	
<p><b>Data:</b> 05. 2023</p>		<p><b>Skala:</b> 5/E</p>	